



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007550

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-20/111, DZ108-20/211, DZ108-20/100, DZ108-20/200 Ue: AC380V/AC660V;
In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 3.2A, 4A, 5A, 6.3A, 8A, 10A,
12.5A, 16A, 20A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A;
AC380V: Icu: 1.5kA; Ics: 0.75kA; AC660V: Icu: 1kA; Ics: 0.5kA; 3P; 配用的辅助触
头: AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.4A, AC380V/0.8A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2015年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833498



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007548

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-32/111, DZ108-32/211, DZ108-32/100, DZ108-32/200 Ue: AC380V/AC660V;
In: 1.6A, 2.5A, 3.2A, 4A, 6.3A, 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 32A; 过电流脱扣器类型: 热磁
式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10A; AC380V: Icu: 10kA; Ics: 5kA;
AC660V: Icu: 3kA; Ics: 1.5kA; 3P; 配用的辅助触头: AC-
15: Ue/Ie: AC220V/1.4A, AC380V/0.8A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836732



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007547

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ108-63/111, DZ108-63/211, DZ108-63/100, DZ108-63/200
Ue: AC380V/AC660V; In: 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
使用类别: A类; 脱扣级别: 10A;
AC380V: Icu: 22kA; Ics: 11kA; AC660V: Icu: 7.5kA; Ics: 3.75kA; 3P; 配用的辅助触
头: AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.4A, AC380V/0.8A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836108